

Rīgā, 05.01.2017.

**Skaidrojums Nr.5**  
**par atklātā konkursa „CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas pirmā**  
**stāva telpu grupas pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/68)**  
**nolikumu**

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir izskatījusi pretendenta jautājumus par atklātā konkursa „**CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas pirmā stāva telpu grupas pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/68)** nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:

**1.jautājums**

Lūdzam skaidrot Lokālās tāmes Nr.1-2 pozīciju Nr.2.3. “Stiklotas starpsienas S3 izbūve 2820x2750mm (saskaņā ar specifikāciju)” – vai abas S3 iekšējās durvis paredzētas kā stiklotas, ugunsdrošas EI30? Projekta lapā Nr. IN-10 sniegts skaidrojums par pilnstikla iekšdurvīm, lūdzam norādīt, kur paredzēts izbūvēt pilnstikla durvis?

Atbilde:

Visām stiklotām konstrukcijām lapā IN-10 ar specifikācijas apzīmējumu S3 nepieciešamā ugunsnoturības klase ir EI30. Stiklotās durvis un vitrīnas izbūvējamas telpā nr. 41 un 32 (skatīt lapu AR-02i1).

**2.jautājums**

Nolikuma 1.9.1. punkts nosaka, ka “Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām atlases prasībām, kura tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura piedāvājums ir viszemākās cenas piedāvājums”. Savukārt nolikuma 5.12. punkts nosaka, ka “Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums”, un nolikuma 5.13. punktā noteikti vērtēšanas kritēriji. Lūdzam precizēt.

Atbilde:

Piedāvājuma izvēles kritērijs atbilstoši publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā un iepirkuma nolikuma 5.12.punktam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji noteikti iepirkuma nolikuma 5.13.punktā.

**3.jautājums**

Iepirkuma komisija 27.12.2016.; 28.12.2016. un 02.01.2017. npublicēja CSDD mājas lapā pretendentu uzdoto jautājumu atbildes. Tai skaitā atbildēs bija izmaiņas darbu aprakstos, apjomos, kā arī papildināts ar jaunām darbu pozīcijām ar jauniem apjomiem. Lai pretendents varētu kvalitatīvi sagatavot precīzu un konkurētspējīgu cenu piedāvājumu, ņemot vērā visas pasūtītāja ieviestās izmaiņas un papildinājumu darbu apjomu specifikācijās, uzskatam par nepieciešamību pagarināt iepirkuma iesniegšanas termiņu par vismaz nedēļu, tas ir līdz 16-17.01.2017.

Atbilde:

Pēc jautājuma uzdevēja lūguma iepirkuma komisija piedāvājumu iesniegšanas termiņu atklātā konkursā “CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas pirmā stāva telpu grupas pārbūve” (Id.Nr.CSDD2016/68) pagarina līdz 2017.gada 13.janvārim pulksten 10.00.

Grozījumu publikācija IUB mājas lapā: <https://pvs.iub.gov.lv/show/480888>