

Rīgā, 02.01.2017.

Skaidrojums Nr.3
par atklātā konkursa „Kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas
pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/67) nolikumu

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir izskatījusi pretendenta jautājumus par atklātā konkursa „Kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas pārbūve” (id. nr. CSDD 2016/67) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:

1.jautājums

Tehniskā projekta lapā AR-13 redzam, ka durvis D-4*; D-5; D-6 paredzētas PVC un ar ugunsdrošības klasi EI30. No PVC darinātas konstrukcijas nevar panākt EI30 ugunsdrošības klasi. Ja šīs durvis vajadzīgas ugunsdrošas, tad jāizvēlas cits materiāls, piemēram, alumīnija. Lūdzu veikt izmaiņas tehniskajā projektā.

Atbilde:

Minētās durvis jāparedz PVC konstrukcijā, ugunsdrošības prasības nav nepieciešamas, projekta lapā AR-13 tiks veiktas attiecīgas izmaiņas pirms būvdarbu uzsākšanas.