

**Atklātā konkursa
„Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde,
montāža un uzturēšana”
(Id.Nr. CSDD 2016/78ERAF)**

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Rīgā

2017.gada 6.februārī

| |
|---|
| Pasūtītāja pārstāvji: |
| Pauls Beinarovičs – Elektromobilitātes vadības un koordinācijas daļas priekšnieks |
| Jānis Liepiņš – Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks |
| Dzintars Innuss – Vispārējās daļas priekšnieks |
| Aigars Rudzītis – Vispārējās daļas celtniecības darbu koordinators |
| Aivis Ozoliņš - Elektromobilitātes vadības un koordinācijas daļas speciālists |

Sanāksmes sekretāre – juriste A.Bigāča

Sanāksmes darba kārtība:

Ieinteresēto piegādātāju jautājumu uzdošana.

Pauls Beinarovičs informē, ka pēc viena ieinteresētā piegādātāja priekšlikuma tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, par ko 2017.gada 1.februārī CSDD mājas lapā pie attiecīgā iepirkuma tika ievietota informācija par sanāksmes vietu un laiku.

Ieinteresētie piegādātāji reģistrējas.

Sanāksmes sekretāre informē, ka sanāksmes gaita tiks protokolēta un ierakstīta diktofonā, par ko klātesošajiem iebildumu nav.

Sanāksmes sekretāre informē, ka gadījumā, ja ieinteresēto piegādātāju sanāksmē tiks uzdoti tādi jautājumi, par kuriem jālemj iepirkuma komisijai – jautājumi tiks fiksēti un atbildes tiks sniegtas Publisko iepirkumu likuma 30.panta kārtībā (piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).

Pauls Beinarovičs ierosina uzsākt jautājumu uzdošanu.

Ieinteresētais piegādātājs:

Atbilstoši nolikuma 2.2.1. – 2.2.3. punktiem un līguma projekta 1.4. punktam Piegādātājam katras Iekārtas piegāde, uzstādīšana, testēšana un nodošana Pasūtītājam jāveic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Iekārtas uzstādīšanas vietas nodošanas Izpildītājam. Pirmās Iekārtas uzstādīšanas vietas nodošana Izpildītājam – ne ātrāk kā 2017. gada 1. septembris. Ne nolikums, ne līgums neparedz ne iekārtu uzstādīšanas grafiku, ne pēdējās iekārtas uzstādīšanas dienu, un tas nozīmē to, ka faktiski Pretendentam jāiepērk uzreiz viss apjoms, jānodrošina iekārtu glabāšana, tādējādi sadārdzinot piedāvājuma un Līguma cenu. Lūgums precizēt vai sniegt skaidrojumu, par iekārtu uzstādīšanas laikiem un apjomiem, kā arī par pēdējās iekārtas uzstādīšanas

laiku. Kā alternatīvu ierosinām formulējumu, ka CSDD apņemas 3 mēnešus pirms sagaidāmās Iekārtu uzstādīšanas informēt, kādas uzstādīšanas vietas būs pieejamas, kas ļautu plānot iekārtu ražošanu un piegādi paredzamāk un ar mazākiem riskiem.

Pasūtītājs:

Atbilstoši projekta realizācijas gaitai un ERAF finansējuma apgūšanas plānam, pirmo Iekārtu uzstādīšanas vietu izbūvi plānots pabeigt ne ātrāk kā 2017. gada septembrī, savukārt visu iepirkumā paredzēto Iekārtu uzstādīšanu plānots pabeigt ne vēlāk kā 2018. gada 30. jūnijā.

Plānots, ka Iekārtu uzstādīšanas vietu izbūve tiks veikta vismaz divās kārtās, par katru izsludinot iepirkumu, kuros tiks precīzi noteiktas konkrētās uzstādīšanas vietas un to skaits. Šo iepirkumu realizācijai un tai sekojošo izbūves darbu realizācijas termiņš ir vismaz 3 mēneši, kas savukārt nozīmē, ka Iekārtu piegādātājam laicīgi būs pieejama informācija par nepieciešamo Iekārtu skaitu un to uzstādīšanas vietām. Papildus tam Pasūtītājs līguma izpildes gaitā savlaicīgi sniegs Izpildītājam informāciju par Iekārtu uzstādīšanas vietu izbūves gaitu un plānotajiem pabeigšanas termiņiem.

Ieinteresētais piegādātājs:

Atsaucoties un nolikuma 5.13. punkta 2. kritēriju, 5.13.2. punktu un 1. pielikuma 10.1. punktu, CHAdeMO uzlādes standarts aizliedz automātisku uzlādes uzsākšanu, veicot tikai lietotāja identifikāciju ar RFID karti un pievienojot uzlādes kontaktdakšu, tātad šī prasība faktiski ir pretlikumīga publiskās uzlādes stacijām. Ierosinām nolikuma 5.13. punkta 2. kritēriju, 5.13.2. punktu un 1. pielikuma 10.1. punktu svītrot no konkursa nolikuma.

Papildus tam, varam iesniegt konkrētu norādi uz konkrētu punktu standartā, kurā ir minēts, ka CHAdeMO uzlādes standarts aizliedz automātisku uzlādes uzsākšanu, veicot tikai lietotāja identifikāciju ar RFID karti un pievienojot jebkuru no uzlādes kontaktdakšām.

Pasūtītājs:

Lūdzu iesniedziet minēto informāciju. Iepirkumu komisija izvērtēs un lems par nepieciešamību svītrot minētos nolikuma punktus.

Ieinteresētais piegādātājs:

Atsaucoties uz nolikuma 1.pielikuma 4.8. un 4.12.punktiem, uzstādot jebkādas trešās puses ierīces Iekārtas korpusa iekšpusē, Iekārtas tipveida trešās puses izsniegts atbilstības sertifikāts tiek anulēts. Ierosinām nolikuma 1.pielikuma 4.8. un 4.12.punktus svītrot.

Pasūtītājs:

Ņemot vērā to, ka Pasūtītājam ir jānodrošina Iekārtu apsardze, kas tiek realizēta pieslēdzot Iekārtas apsardzes sistēmai, Pasūtītājam ir nepieciešams nodrošināt apsardzes sistēmu elementu (piemēram, triecienu identifikācijas devēju (vibrodēvēju), durvju atvēršanas devēju uzstādīšanu, u.tml.) uzstādīšanu Iekārtā.

Pasūtītājs šādu risinājumu, uzstādīt 3 (trīs) 10 A vienpola automātslēdzus, ir izvēlējies kā saimnieciski izdevīgāko, lai nodrošinātu uzlādes stacijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo ārējo patērētāju barošanu.

Pasūtītāja ieskatā iekārtu ražotājiem pastāv iespēja nodrošināt augstāk minēto elementu uzstādīšanu Iekārtā, vienlaicīgi nodrošinot Iekārtai CE marķējumu.

Līdz ar to nolikuma 1. pielikuma 4.8. un 4.12. punkti paliek esošajā redakcijā.

Ieinteresētais piegādātājs:

Līguma projekta 2.6. punktā ir tikai noteikts, ka garantijas laikā jānodrošina defektu novēršana bez maksas. Ierosinām papildināt Līguma 2.6.punktu ar tāda rakstura garantijas noteikumiem, kas ir tipiski industrijai un tiek piemēroti. Priekšlikumu līguma 2.6.punkta redakcijai varam iesniegt pēc sanāksmes.

Pasūtītājs:

Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto priekšlikumu un lems par nepieciešamību veikt līguma projekta grozījumus.

Ieinteresētais piegādātājs:

Konkrētā iepirkuma priekšmets satur intelektuālo īpašumu. Ir paredzams, ka līguma izpildes laikā līguma Izpildītājs nodos Pasūtītājam ar Izpildītāja īpašumu saistītu informāciju. Lai šādas informācijas aprīte neradītu strīdus un dažādus tiesiskos riskus, iepirkuma līgumā skaidri jāatrunā līgumslēdzēju pušu tiesības, to apjoms un ierobežojumi ar intelektuālo īpašumu saistīto jautājumu kontekstā. Priekšlikums līgumu papildināt ar jaunu sadaļu. Priekšlikumu šai līguma sadaļai varam iesniegt pēc sanāksmes.

Pasūtītājs:

Pasūtītājs vēlas iegādāties Iekārtu un izmantot to, t.sk. arī tās programmnodrošinājumu, neierobežotu laika periodu. Ne nolikumā, ne līgumā Pasūtītājs nav izvirzījis prasības iegūt Iekārtas intelektuālo īpašumu.

Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto priekšlikumu un lems par nepieciešamību veikt līguma grozījumus.

Ieinteresētais piegādātājs:

Ierosinājums līgumā iekļaut punktu, ar ko tiek ierobežota pušu atbildība par zaudējumiem kaut kādā apmērā. Tipiska industrijas prakse ir zaudējumu ierobežošana līgumsummas apmērā. Esam sagatavojuši un iesnieguši garāku tekstu ar paskaidrojumiem..

Pasūtītājs:

Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto priekšlikumu un lems par nepieciešamību veikt līguma grozījumus.

Ieinteresētais piegādātājs:

Atgriežoties pie garantijas noteikumiem, ja Pasūtītājs apstiprina, ka ražotāja garantijas noteikumi ir noteicošie, tad tas nozīmē, ka Pasūtītājs piekrīt jebkuriem garantijas noteikumiem. Lielam ražotājam tie būs standarta noteikti, savukārt ja tas ir "pusmājražotājs", tad tas var ierakstīt noteikumos jebko un tas nozīmē lielu risku Pasūtītājam.

Pasūtītājs:

Paldies par piebildi. Iepirkumu komisija izvērtēs un lems par līguma redakciju attiecībā uz garantijas nosacījumiem.

Ieinteresētais piegādātājs:

Iepirkuma nolikuma iepriekšējā redakcijā piedāvājumam bija paredzēti papildus punkti par to, ja Iekārtai ir iespējams palielināt maksimālo uzlādes jaudu un Iekārta spēj nodrošināt vienlaicīgu divu elektromobiļu līdzstrāvas uzlādi, kas nodrošinātu Iekārtas efektīvāku izmantošanu nākotnē un lielākas ērtības klientiem. Pēc iepirkuma nolikuma grozījumiem ir šie punkti ir pazuduši, bet ir palikuši papildu punkti – kopā maksimums 10 (maksimums 12.5% no maksimāli iespējamā punktu skaita), par to cik liels ir Iekārtas displejs un par to, ka Iekārtas displejs ir skārienjūtīgs. Ierosinājums izslēgt arī šos punktus no nolikuma.

Pasūtītājs:

Pasūtītājs saņēma sūdzību par minētajiem punktiem, kas saistīti ar jaudas palielināšanu, un, izvērtējot pretendenta iesniegto argumentāciju, šie punkti tika izslēgti no nolikuma.

Papildu punktu piešķiršana Iekārtām, kurām ir lielāka izmēra un skārienjūtīgs displejs, Pasūtītāja ieskatā ir pamatojama ar to, ka ražotājs Iekārtās izmanto jaunākas un progresīvākas tehnoloģijas, un nākotnē pastāv iespējas šīs tehnoloģijas izmantot, paplašinot Iekārtas funkcionalitāti un uzlabojot klientu apkalpošanas līmeni.

Ieinteresētais piegādātājs:

Jautājums par 4.3.6. punktu, *pretendenta apliecinājums, ka pretendents nodrošina servisa centru vai tehniskā atbalsta dienestu atbilstoši ražotāja prasībām, un personāla, kas nodrošinās piedāvāto iekārtu uzstādīšanu un uzturēšanu atbilstoši ražotāja prasībām, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;*

Vai der apliecinājums, ka līguma noslēgšanas gadījumā ražotājs veiks personāla apmācību un personāls būs kvalificēts.

Pasūtītājs:

Lai nerastos pārpratumi, lūdzu noformulējiet jautājumu un iesūtiet mums uz e-pastu un iepirkuma komisija izskatīs un sniegs atbildi.

Ieinteresētais piegādātājs:

Jautājums par nolikuma 4.3.9.punktu un konkrēti par papildinājumu, kas ar to ir domāts - *ja pretendents Nolikuma 3.4. vai 3.5.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un informāciju par finansiālo atbildību par līgumu.*

Pasūtītājs:

Precizējam, ka Nolikuma 4.3.9.punktā noteikts, ka gadījumā, ja pretendents Nolikuma 3.4. vai 3.5.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, un attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli (Nolikuma 3.4.punktu) arī informāciju par finansiālo atbildību par līgumu.

Ieinteresētais piegādātājs:

Lūgums precizēt, vai piedāvājumā ir jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas pieslēgšanu vadības un monitoringa sistēmai – papildu licences (ja tādas ir, darbaspēka izmaksas u.t.t.)

Pasūtītājs:

Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas iegādi, piegādi, montāžu, ieregulēšanu, Iekārtas pieslēgšanu vadības sistēmai un tās uzturēšanu darba kārtībā. Attiecīgi nolikums tiks papildināts ar šādu punktu.

Ieinteresētais piegādātājs:

Vai tiks izsludināts konkurss par vadības sistēmu?

Pasūtītājs:

Jā, konkursu plānots izsludināt tuvākajā laikā.

Ieinteresētais piegādātājs:

Nolikuma 1. pielikumā 7.3. punktā minēts, ka Iekārtai jānodrošina programmatūras atjauninājumi, bet nekur nav minēts, vai šie atjauninājumi būs nepieciešami, cik ilgā laika periodā un vai tas jāiekļauj piedāvājuma izmaksās.

Pasūtītājs:

Visi aktuālie programmatūras atjauninājumi jāiekļauj piedāvājumā visā līguma darbības periodā. Iepirkuma nolikums tiks papildināts ar prasību nodrošināt programmatūras atjauninājumus.

Ieinteresētais piegādātājs:

Nolikuma 2. pielikuma Iekārtas darbības nodrošināšanas (uzturēšana) prasības 8. punktā minēts, ka *Apsardzes sistēmas trauksmes gadījumā (piem. vandālisma gadījumā) pēc apsardzes kompānijas uzaicinājuma Pretendentam jāizbrauc uz iekārtas atrašanās vietu un kopā ar apsardzes kompānijas pārstāvjiem jākonstatē nodarītie bojājumi, jāinformē pasūtītājs un jānovērš iespējamie tālākie kaitējumi.*

Vai tas nozīmē to, ka trauksmes gadījumā pirmais kontakts būs pretendents? Kas segs izdevumus par izbraukumiem viltus trauksmes gadījumā?

Lūgums papildināt nolikuma 2. pielikuma Iekārtas darbības nodrošināšanas (uzturēšana) prasības 8. punktu, paredzot, ka Pretendentam jāizbrauc uz notikuma vietu, ja tiek konstatēti Iekārtai nodarītie bojājumi.

Pasūtītājs:

Nostrādājot trauksmes signālam, apsardzes kompānija izbrauks uz notikuma vietu, apsekos objektu un, ja tiks konstatēts, ka Iekārtai nodarīti bojājumi, tad tiks pieņemts lēmums par Iekārtas uzturētāja pārstāvja izsaukšanu uz notikuma vietu.

Nolikuma 2. pielikuma Iekārtas darbības nodrošināšanas (uzturēšana) prasības 8. punkts tiks papildināts atbilstoši sniegtajam skaidrojumam.

Ieinteresētais piegādātājs:

Kā plānots segt izmaksas par izbraukumiem pie Iekārtas vandālisma gadījumos, lai veiktu Iekārtas apsekošanu un bojājumu novērtēšanu, kā arī izmaksas par bojājumu novērsanu.

Pasūtītājs:

Izmaksas par izbraukumiem vandālisma gadījumos, lai veiktu Iekārtas apsekošanu un bojājumu novērtēšanu, kā arī kā arī izmaksas par bojājumu novērsanu, plānots segt no Iekārtas apdrošināšanas polises.

Sanāksmes sekretāre jautā, vai visi klātesošie ir uzdevuši savus jautājumus un sanāksmi varam slēgt. Individuālās domas un viedokļi netiek uzskatīti par jautājumiem, tādēļ tie protokolā netiks atspoguļoti.

Visi klātesošie ieinteresētie piegādātāji apstiprinoši atbild, ka ir uzdevuši jautājumus. Sanāksmes sekretāre informē, ka ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks publicēts CSDD mājas lapā internetā pie attiecīgā iepirkuma. Jautājumus, kurus ieinteresētie piegādātāji vēlas precīzi noformulēt, lai saņemtu konkrētu pasūtītāja atbildi, lūdzam iesniegt pasūtītājam Nolikumā noteiktajā kārtībā.

Ieinteresētie piegādātāji rakstveidā iesniedza priekšlikumus izmaiņām nolikumā.

Sanāksmes sekretāre slēdz sanāksmi.

| | |
|----------------------|---------------|
| Pasūtītāja pārstāvis | P.Beinarovičs |
| Pasūtītāja pārstāvis | J.Liepiņš |
| Pasūtītāja pārstāvis | Dz.Innuss |
| Pasūtītāja pārstāvis | A.Ozoliņš |
| Sanāksmes sekretāre | A.Bigača |