

Rīgā, 16.02.2017.

Skaidrojums Nr.8

par atklātā konkursa
„Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde,
montāža un uzturēšana”
(id. nr. CSDD 2016/78ERAF)
nolikumu

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir izskatījusi pretendenta jautājumus par atklātā konkursa „**Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, montāža un uzturēšana**” (id. nr. CSDD 2016/78ERAF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:

1.jautājums

Nolikuma 2.pielikumā “Iekārtas nodrošināšanas (uzturēšanas) prasības” Prasību aprakstā Nr.8 ir norādīts, ka apsardzes sistēmas trauksmes gadījumā (piem., vandālisma gadījumā) pēc apsardzes kompānijas uzaicinājuma Pretendentam jāizbrauc uz iekārtas atrašanās vietu un kopā ar apsardzes kompānijas pārstāvjiem jākonstatē nodarītie bojājumi, jāinformē Pasūtītājs un jānovērš iespējamie tālākie kaitējumi.

Aicinām izskatīt iespēju formulēt šo prasību šādi: “Apsardzes sistēmas trauksmes gadījumā, ja apsardzes kompānija konstatē acīmredzamu iekārtas bojājumu (piem., vandālisma vai cita trešās puses nodarījuma rezultātā), pēc apsardzes kompānijas uzaicinājuma Pretendentam jāizbrauc uz iekārtas atrašanās vietu un kopā ar apsardzes kompānijas pārstāvjiem jākonstatē bojājumi, jāinformē Pasūtītājs un jānovērš iespējamie tālākie kaitējumi”

Atbilde:

Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis grozījumus nolikumā un nolikuma 2.pielikuma 2.11. punkts paredz, ka apsardzes sistēmas trauksmes gadījumā, ja apsardzes kompānija konstatējusi acīmredzamus Iekārtas bojājumus (piemēram vandālisms, satiksmes negadījums u.c.), Pretendentam pēc apsardzes kompānijas uzaicinājuma jāizbrauc uz iekārtas atrašanās vietu un kopā ar apsardzes kompānijas pārstāvjiem jāfiksē nodarītie bojājumi, jāinformē Pasūtītājs un jānovērš iespējamie tālākie kaitējumi.

2.jautājums

Lūdzam izskatīt iespēju papildināt līgumu, paredzot segt Pretendenta radītās izmaksas (iekārtu nomaiņas, to aizstāšanas, apsekošanas, utml.), kas radušās ārpus garantijas gadījumos iekārtu neatbilstošas lietošanas gadījumā un ne Pretendenta vainas dēļ, bet trešo pušu nodarījumu rezultātā.

Atbilde:

Informējam, ka saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma 2.9.punktu Pasūtītājs nodrošina iekārtu apdrošināšanu pret vandālismu, pret trešo personu prettiesisku rīcību u.tml. riskiem. Vēršam uzmanību, ka nolikuma 2.pielikums tiks pievienots līgumam, līdz ar to Pasūtītājs uzskata, ka nav nepieciešami grozījumi līgumā.

3.jautājums

Tehniskās specifikācijas punktā 7.5. (Iekārtas vadība) norādīts: “Nodrošina pieslēgumu jebkurai uzlādes staciju vadības sistēmai”. Vai pareizi saprotam, ka piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visas izmaksas. Kas attiecas uz iekārtas pieslēguma izveidošanu vadības sistēmai un uzturēšanu 60 mēnešu, piemēram:

- iekārtas parametru konfigurēšanas darbi,

- programmatūras licences,
- interneta pieslēguma uzturēšanas izmaksas (SIM kartes abonēšanas izmaksas).

Atbilde:

Informējam, ka saskaņā ar nolikuma 4.7. punktu Pretendentam finanšu piedāvājums ir jā sagatavo un jā iesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma paraugam Nolikuma 5.pielikumā, ievērojot, ka Pretendentam piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas (izņemot PVN) līguma nodrošināšanai atbilstoši Nolikumā paredzētajam. Vēršam uzmanību, ka interneta pieslēgumu nodrošinās Pasūtītājs.

4.jautājums

Lūdzu, detalizētāk paskaidrot prasību Nolikuma 1. pielikuma minēto 4.8. punktu, "Jānodrošina iespēja iekārtas korpusa iekšienē uzstādīt (mehāniski nostiprināt) apsardzes sistēmas elementus – piemēram triecienu identificēšanas devēju (vibrodevēju), durvju atvēršanas devēju u.tml.". Vai varat definēt vietas gabarītus vai elementu gabarītus?

Atbilde:

Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis grozījumus, papildinot nolikuma 4.8.punktu. Nolikuma 4.8.punkts paredz, ka iekārta jāaprīko ar apsardzes sistēmas elementiem – triecienu identificēšanas devēju (Texecom Impaq E (vai ekvivalents)) un magnētisko kontaktu (KA-2071 (vai ekvivalents)).

5.jautājums

Iepazīstoties ar iepirkuma "Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, montāža un uzturēšana" nolikumu, vēlamies precizēt 3.nodaļas "Prasības pretendentu atlasei" punkta 3.5.1. minētos kritērijus. Vai pretendenta iekārtu uzstādīšanas pieredzei jābūt Latvijas ietvaros, vai arī tā var būt ārvalstīs gūtā pieredze?

Vai iekārtām ir jābūt ražotām kādā no Eiropas valstīm vai arī tās var būt ražotas jebkurā pasaules valstī?

Atbilde:

Informējam, ka nolikuma 3.5.1.punkts neparedz konkrētas valstis, kurās būtu jābūt iegūtai pieredzei. Tāpat informējam, ka nepastāv ierobežojumi attiecībā uz valsti, kurā iekārta ražota.

6.jautājums

Precizējošs jautājums par tehniskās specifikācijas 2.2. punktu - Izejas spriegums iekļaujas diapazonā 50 līdz 800V. Ja mūsu pārstāvētā ražotāja iekārta, atbilstoši CHAdEMO standartam, nodrošina līdz 500V spriegumu – iekārta atbilst prasībām?

Atbilde:

Informējam, ka iekārta atbilst prasībām.

7.jautājums

Lai kvalificētos iepirkumam ar tehniskajām un profesionālajām spējām, kas definēta 3.5. – ja mums ir sadarbības līgums ar ražotāju un esam oficiālie iekārtu un servisa nodrošinātāji, vai varam izmantot ražotāja iepriekšējo 3 gadu pieredzi punktu 3.5.1. – 3.5.5. izpildei?

Atbilde:

Informējam, ka Pretendents ir tiesīgs balstīties uz cita uzņēmēja iespējām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.