



spāļes UAS pieslēgumam skopja augšā

1x 1-fāzes jaudas slēdzis - C6A  
 17x 1-fāzes jaudas slēdzis - C10A  
 79x 1-fāzes jaudas slēdzis - C16A  
 1x 1-fāzes jaudas slēdzis - C32A  
 2x 2-fāzu jaudas slēdzis - C16A  
 5x 3-fāzu jaudas slēdzis - C16A  
 8x 3-fāzu jaudas slēdzis - C25A  
 1x 3-fāzu jaudas slēdzis - C40A  
 2x lietā korpusa 3-fāzu jaudas slēdzis ar regulējamu atslēdzes strāvu - In=100A, Iat=63A, Iest=40A  
 3x lietā korpusa 3-fāzu jaudas slēdzis ar regulējamu atslēdzes strāvu - In=100A, Iat=63A, Iest=40A  
 3x lietā korpusa 3-fāzu jaudas slēdzis ar regulējamu atslēdzes strāvu - In=100A, Iat=63A, Iest=40A  
 2x 2-polu noplūdes strāvas aizsardzība - 25A; 400V; ΔI=30mA  
 1x 1-polu spēka relejs - 20A; 230V; Usp=230V  
 2x 3-polu spēka relejs - 25A; 400V; Usp=230V  
 1x 3-polu spēka relejs - 63A; 400V; Usp=230V  
 1x fotorelejs - 230V, programmējams; komplekti ar gaismas sensoru  
 1x laika relejs - 230V  
 1x termoregulators "Devireg 316", komplekts ar sensoru notekū  
 1x ARI un sprieguma kontroles bloks - 400V; 63A  
 1x 3-polu 1. un 2. klases pakāpes pārsprieguma aizsardzība  
 1x slēdzis - 16A; 230V  
 1x pārslēdzis - 16A; 230V  
 1x paketslēdzis - 125A; 400V  
 pieslēguma spēka līnijām  
 pieslēguma vadības līnijām  
 iekšējo savienojumu vadēm jālieto presējamo uzgoļi pieslēguma vietās  
 Sadales uzstādā iekārti jābūvstāda uzgoļi IP40.  
 Sadales tīrni - 1800(h)/2000(p)/250(d)mm  
 Elektroapgādes ievads un izvadi teritorijas piesl. - sadales apkā, pārrēje - sadales augšā

Objekts  
 CSDD TUKUMA NODAĻAS AUTOMAŠĪNU STĀVLAUKUMA (1.KĀRTA) UN ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS UN PALĪGĒKAS (2.KĀRTA) BŪVNIECĪBA  
 Adrese  
 VILKĀJAS IELĀ 9A, TUKUMĀ, TUKUMA NOVADA  
 Pasūtītājs  
 VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"  
 vienotais reģistrācijas Nr.40003345734  
 Būvprojekta izstrādātājs  
 ARHIS ARHITEKTI  
 jkib inženierīsa  
 Reģ. Nr.: 40103249727  
 Skolas iela 21, LV-1010  
 tel. 67614095  
 e-pasts: jkib@apollo.lv  
 Būvprojekta EL sadales vadītājs  
 Datums/Paraksts  
 04.09.2018 I. Vēvere  
 Būvprojekta izstrādātājs  
 BŪVPROJEKTS (BP)  
 Rosājuma nosaukums  
 Sadales GS2 shēma.  
 Pasūtītāja Nr.  
 Arhiva Nr.  
 P-887(07/2018)  
 Rosājuma marka  
 EL  
 Lapas Nr.  
 2  
 L. Vēvere  
 I. Vēvere  
 04.09.2018  
 04.09.2018  
 Datums  
 04.09.2018  
 Mērogs  
 -  
 Faila Nr.  
 FAILA\_NR

servis - HO7V-K-1x16  
 līnija šķērslis - HO7V-K-1x16  
 kopējais plūksnis - HO7V-K-1x16  
 vāksnis - HO7V-K-1x16  
 metāla korpusa - HO7V-K-1x16  
 līnijas caurules - HO7V-K-1x16  
 līdiena caurules - HO7V-K-1x16  
 30x35mm R<4.0  
 no zemējuma kontūra

NY-1-4-65; l=130m  
 no esošās uzskaites sadales US-1/125